ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

DT.252.I.21.2018

Ostrołęka, dnia 05.07.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk – Goworowo od km 8+671,00 do km 14+853,00 i od km 14+900,00 do km 15+734,00

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz pkt VIII ust. 4 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W przedmiarze 8+671,00 do 13+900,00 w poz. 21 jest do wykonania przepust 2xfi120cm z rur Hel-cor, natomiast w projekcie tj. opisie technicznym, rysunkach, SST brak jest tego przepustu.

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie przepustu z rur Hel-cor 2xfi120cm? Prosimy o udostępnienie rysunków, opisu technicznego, podanie lokalizacji przepustu w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie przepustu 2 x Ø 120cm z rur Hel – cor. Lokalizacja przepustu to 10+777,91. Przebudowę przepustu należy wykonać zgodnie z „Zamiennym przekrojem konstrukcyjnym przepustu 10+777,91", załączonym do SIWZ w dniu 22.06.2018r.

Pytanie 2

W przedmiarze 13+820,00 do 15+734,00 w poz. 11, poz. 12 podana jest wartość 1 kpl. Prosimy o podanie obmiaru (ilości) i zakresu robót, które trzeba wykonać w ramach przedłużenia istn. przepustu ramowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach przedłużenia istniejącego przepustu ujętych w pozycji kosztorysowej Nr 11 i poz. Nr 12 należy wykonać roboty szczegółowo określone na rysunkach:

4.1 „Przebudowa przepustu P1 w km 13+904,00"

4.2 „Przebudowa przepustu P2 w km 14+329,00", załączonych do SIWZ w dniu 22.06.2018r.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła